

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ГБУК Тверской области «Тверской областной Центр
детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина»



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина» (Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина)
- 1.2. Адрес объекта г.Тверь, ул. Советская, д.64
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 4 этажей (или на 1 этаже), 582,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка нет
- 1.4. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина» (Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Тверь, ул. Советская, д.64
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по делам культуры Тверской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170034, г.Тверь, пр. Чайковского, д.26

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость, посещаемость 150
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Библиотека находится на остановке «Московская площадь» с транспортным сообщением: автобус 5,20,31,41, маршрутное такси №211,11,106,207,55,51, троллейбус 2,3,7,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
Пассажирский транспорт к объекту НЕ адаптирован звуковой и визуальной информацией
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

- 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

 <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

 <***> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2021-2025 в том числе в рамках исполнения региональной программы Тверской области «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Библиотека будет доступна полностью всем категориям инвалидов, качественно улучшится обслуживание и адаптация инвалидов в общество, повысится информационная доступность, культурно-просветительная деятельность, будет возможно обслуживание на дому.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата во 2 квартале 2020 года <http://zhit-vmeste.ru/map/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "12" мая 2020 г.
2. Акта обследования объекта: N акта _____ от "12" мая 2020 г.
3. Решения Комиссии _____ от "___" _____ 2020 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 3.2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина» (Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина)
- 1.2. Адрес объекта г.Тверь, ул. Советская, д.64
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 4 этажей (или на 1 этаже), 582,6 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина» (Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Тверь, ул. Советская, д.64
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по делам культуры Тверской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Тверь, пр. Чайковского, д.26

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Библиотека находится на остановке «Московская площадь» с транспортным сообщением: автобус 5, 20, 31, 41, маршрутное такси №211, 11, 106, 207, 55, 51, троллейбус 2, 3, 7
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Пассажирский транспорт к объекту НЕ адаптирован звуковой и визуальной информацией
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

- 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Паришова НАУМОВА Н.А., директор Государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина (Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина)» (4822) - 34-71-82





АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 N 3.2

г.Тверь, Тверская область
 Наименование территориального
 образования субъекта Российской Федерации

"12" мая 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина» (Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина)
- 1.2. Адрес объекта г.Тверь, ул. Советская, д.64
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - часть здания 4 этажей (или на 1 этаже), 582,6 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка нет
- 1.4. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения) Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина» (Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Тверь, ул. Советская, д.64

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Библиотечное обслуживание детей и подростков, родителей, руководителей детского чтения, культурно-просветительская деятельность

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Библиотека находится на остановке «Московская площадь» с транспортным сообщением: автобус 5,20,31,41,маршрутное такси №211,11,106,207,55,51, троллейбус 2,3,7,
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Пассажирский транспорт к объекту НЕ адаптирован звуковой и визуальной информацией
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>

1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1, 2	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	3, 4	3, 4, 5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	5 →	6-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	6, 7	13, 14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	8	15, 16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		17, 18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	9, 10	19

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2021-2025
в рамках исполнения региональной программы Тверской области «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения не требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru/map/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 6 л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

директор Наумова Н.А
(Должность, Ф.И.О.)

Наумова
(Подпись)

Члены рабочей группы

зам. директора Макарова С.М
(Должность, Ф.И.О.)

Макаров
(Подпись)

Зав. отделом Верзилова
(Должность, Ф.И.О.)

Верзилов
(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель ТОО ВОС
(Должность, Ф.И.О.)

А.Б. [Подпись]
(Подпись)

Председатель "ВОЗ" Т.О.
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

представители организации
расположенной на объекте

Председатель ТОО
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

[Подпись]
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " " 20 г.
(протокол N)
Комиссией (название) по формированию доступной среды в государственных
учреждениях культуры Тверской области



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3.2 от "12" мая 2020 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина»
(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина) (4822) 34-71-82

170000 г.Тверь, ул. Советская, дом 64

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	3, 4	1, 2	нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1, 2	1, 2	Дефекты покрытия. Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей.	К, О, С С	Устранение дефектов покрытия. Установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей.	ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие парковки для МГН	К, О, С, Г, У	Оборудование парковки	ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне				Передвижение МГН по участку к зданию имеет препятствия. Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения. Отсутствие парковки для МГН.	К, О, С К, О, С, Г, У	Устранение препятствий на участке. Оборудование парковки.	ремонт капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ	1, 2, 3, 4, 12	1, 2, 23	Ремонт капитальный

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 3.2 от "12" мая 2020 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина»
(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина) (4822) 34-71-82
170000 г.Тверь, ул. Советская, дом 64

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3, 4	4, 5	Сколы на поверхности ступеней. Боковые края без бортиков.	О, С	Устранение дефектов покрытия. Установка бортиков.	ремонт капитальны й
2.2	Пандус (наружный)	есть	4, 5	4, 5	Высокий угол наклона.	К	Уменьшение угла наклона.	ремонт капитальны й
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4, 5	4, 5	нет			
2.4	Дверь (входная)	есть	3, 4	4, 5	Отсутствие петель одностороннего действия с фиксаторами положений. Отсутствие задержки автоматического закрывания двери. Высота порога более 2,5 см. Отсутствие защитной противоударной полосы на полотне двери.	К К К	Установка двери с петлями-фиксаторами положений и с защитной противоударной полосой. Уменьшение высоты порога.	ремонт капитальны й

					Отсутствие смотровых панелей из прозрачного ударопрочного материала.	К		
2.5	Тамбур	есть	3,4	6,12	Маленькие размеры тамбура.	К, О, С, Г, У	Расширение тамбура.	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне				Входы не приспособлены для МГН			ремонт капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	3, 4, 5	4, 5, 6, 12	ремонт капитальный

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 3.2 от "12" мая 2020 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина»
(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина) (4822) 34-71-82
170000 г.Тверь, ул. Советская, дом 64

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	13, 14	10, 13	Отсутствие звуковых информаторов в вестибюле.	С, Г	Установка звуковых информаторов	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			нет			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет			
3.5	Дверь	есть		7, 8, 11	Ширина дверного проема менее 0,9м. Отсутствие петель с фиксаторами положений на дверях. Отсутствие противоударной полосы на полотне дверей. Перепад высот в дверном проеме более 0,025м	К К К	Расширение дверного проема. Установка дверей с петлями-фиксаторами положений и противоударной полосой. Устранение перепада высот.	ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5	10, 12	Ширина дверей из помещений менее 90см.	К	Расширение проема дверей.	ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к				Выключатели	К, О, С, Г, У	Установка	ремонт

зоне				и розетки на высоте более 0,8 м от уровня пола. Отсутствие предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами, поворотами коммуникационных путей).	знаков информации. Расширение дверных проемов.	капитальный
------	--	--	--	--	---	-------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	5, 13, 14	7, 8, 10-13	ремонт капитальный

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина»
(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина) (4822) 34-71-82
170000 г.Тверь, ул. Советская, дом 64
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	6	14	Отсутствие вмонтированных систем индивидуального прослушивания. Отсутствие специальных персональных приборов усиления звука.	С, Г Г	Установка систем индивидуального прослушивания. Установка персональных приборов усиления звука.	ремонт капитальный
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			Высота прилавков более 0,8м над уровнем пола.	К	Установка новых прилавков, приспособленных для обслуживания инвалидов на кресла-колясках.	Ремонт капитальный
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к				Выключатели и	К, С, Г	Установка	Ремонт